



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugprn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району  
150300, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, телефон 8 (48533) 7-01-13; E-mail: ond.tutaev@yandex.ru

г. Тутаев, ул. Промышленная, 6  
(место составления акта)

« 01 » марта 2021г  
(дата составления акта)  
16ч.00мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица  
№ 8

по адресу/адресам: 152309, Ярославская область, Тутаевский район, поселок  
Фоминское, ул. Центральная, 39  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района  
по пожарному надзору от 26.01.2021 № 8  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения Фоминской средней школы  
Тутаевского муниципального района (сокр. МОУ Фоминская СШ) ОГРН 1027601275437;  
ИНН 7611008373  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
« 01 » 20 г. с 00 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин. Продолжительность       
« 01 » 20 г. с 00 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин. Продолжительность       
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01.02.2021 – 01.03.2021 (20 рабочих дней) /-час.)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) выездной проверки)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
Распоряжение № 8 от 26.01.2021г. получено 26.01.2021г. 15ч.20мин.  
(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Л.Н.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Лобанова Наталия Геннадьевна - главный  
государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ Фоминской СШ  
Мохова Лариса Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### В ходе проведения проверки:

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Сведения о юридических и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1	Руководитель организации не обеспечил проверку с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п.30 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Лариса Николаевна
2	Руководитель организации не обеспечил внесение информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п.54 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Лариса Николаевна
3	Руководитель организации не обеспечил внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п.60 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Лариса Николаевна
4	Руководитель организации не обеспечил внесение информации о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п.176 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Лариса Николаевна
5	В кабинете образовательной программы «Точка роста» на первом этаже дверь эвакуационного выхода запирается на	Директор МОУ Фоминская СШ


	ключ, что не обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа. Основание: п.26 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Мохова Лариса Николаевна
6	В помещении столовой дверь эвакуационного выхода запирается на ключ, что не обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа. Основание: п.26 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Лариса Николаевна
7	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п.43 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Лариса Николаевна
8	В коридоре, на путях эвакуации из спортивного зала установлены скамьи. Основание: п.27 «б» ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Лариса Николаевна
9	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах учреждения располагаются на высоте более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя. Основание: п.409 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Директор МОУ Фоминская СШ Мохова Лариса Николаевна


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний). \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

Предписание №8/1/1 от 01.03.2021г. на 5 листах.

Главный государственный инспектор Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору	 Н.Г. Лобанова (подпись)
"01" <u>марта</u> 2021 г.	М.Л.П.


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ Фоминская СШ

Мохова Лариса Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » марта 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95  
телетайп 217149 «Трековский», e-mail: go@adm.yar.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavt@mail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

---

**ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному общеобразовательному учреждению Фоминской средней  
школе Тутаевского муниципального района  
в лице директора Моховой Ларисы Николаевны**

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от «26» января 2021 года № 8, ст. 6; ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Фоминской средней школы Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152309, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Фоминское, ул. Центральная, 39; место фактического осуществления деятельности: 152309, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Фоминское, ул. Центральная, 39 (объект относящийся к категории высокого риска), в период с 01.02.2021г. по 01.03.2021г. (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталией Геннадьевной здания, помещений в здании, документации, территории Муниципального общеобразовательного учреждения Фоминской средней школы Тутаевского муниципального района, по адресу: 152309, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Фоминское, ул. Центральная, 39; совместно с директором школы Моховой Ларисой Николаевной.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Руководитель организации не обеспечил проверку с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Обеспечить руководителю организации проверку с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п.30 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
2.	<p>Руководитель организации не обеспечил внесение информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Обеспечить руководителю организации внесение информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п.54 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
3	<p>Руководитель организации не обеспечил внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем</p>	<p>Основание: п.60 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства</p>	01.07.2021	

	<p>противопожарной защиты.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Обеспечить руководителю организации внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	РФ №1479 от 16.09.2020г.)		
4	<p>Руководитель организации не обеспечил внесение информации о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Обеспечить руководителю организации внесение информации о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п.17 «б» ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
5	<p>В кабинете образовательной программы «Точка роста» на первом этаже дверь эвакуационного выхода запирается на ключ, что не обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Сделать запор на дверях эвакуационного выхода в кабинете образовательной программы «Точка роста» на первом этаже, который обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа.</p>	<p>Основание: п.26 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
6	<p>В помещении столовой дверь эвакуационного выхода запирается на ключ, что не обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Сделать запор на дверях эвакуационного выхода в столовой, который обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа.</p>	<p>Основание: п.26 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
7	<p>Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отложений с составлением соответствующего</p>	<p>Основание: п.43 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации,</p>	01.07.2021	

	<p>акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Определить руководителю организации порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>		
8	<p>В коридоре, на путях эвакуации из спортивного зала установлены скамьи.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Обеспечить безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара, убрать посторонние предметы, размещенные в коридоре на путях эвакуации из спортивного зала.</p>	<p>Основание: п.27 «б» ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
9	<p>Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах учреждения располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <p>Установить огнетушители, размещенные в коридорах, проходах учреждения на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p>	<p>Основание: п.409 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;



лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Тутаевского района Ярославской области  
по пожарному надзору Лобанова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«01» марта 2021 г.



(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МОУ Фоминская СШ  
Мохова Лариса Николаевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 01 » марта 2021 г.



(подпись)