



Департамент образования
Администрации Тутаевского муниципального района
Ярославской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Фоминская средняя школа
Тутаевского муниципального района
152309, Ярославская обл., Тутаевский район,
п. Фоминское, ул. Центральная, д. 39,
Тел./факс (8533) 4-00-77,
ОКПО 21666140 ОГРН 1027601275437
ОКАТО 7824 3810022
ИНН/КПП 7611008373/761101001

№ 27а/01-18 от 01.03.2021

Отчет о результатах исполнения Предписания

По Предписанию №8/1/1 от 01 марта 2021г. по устранению требований пожарной безопасности в процессе проверки была проведена следующая работа:

| № | Вид нарушения | Выполненные мероприятия (в период проверки) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Руководитель организации не обеспечил проверку с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | 12 февраля 2021г. было приобретено средство индивидуальной защиты «Самоспасатель», 17 февраля 2021года была проведена проверка «Самоспасателя» на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности (аппарат исправен, пломба целостности не нарушена), была сделана запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | о наличии и проверке «Самоспасателя». |
| 2. | Руководитель организации не обеспечил внесение информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 17.02.2021 г. была внесена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. |
| 3. | Руководитель организации не обеспечил внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 17.02.2021 г. была внесена информация по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. |
| 4. | Руководитель организации не обеспечил внесение информации о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | 17.02.2021 г. была внесена информация о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |
| 5. | В кабинете «Точка роста» на первом этаже дверь эвакуационного выхода запирается на ключ, что не обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа | 17.02.2021 г. был сделан запор-задвижка на дверях эвакуационного выхода в кабинете «Точка роста» на первом этаже, который обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа |
| 6. | В помещении столовой дверь эвакуационного выхода запирается на ключ, что не обеспечивает | 17.02.2021 г. был сделан запор-задвижка на дверях |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | свободное открывание дверей изнутри без ключа | эвакуационного выхода в столовой, который обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа |
| 7. | Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | 17.02.2021 г. был определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |
| 8. | В коридоре, на путях эвакуации из спортивного зала, установлены скамьи | 15.02.2021 г. были убраны скамьи из коридора на путях эвакуации из спортивного зала |
| 9. | Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах учреждения, располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя | 15.02 – 16.02.2021 г. огнетушители, размещенные в коридорах, проходах учреждения были установлены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя |

Все нарушения были устранены в период проверки.

Директор школы

(должность)



(подпись)

Л.Н. Мохова

(расшифровка
подписи)