



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru




ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1





по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному общеобразовательному учреждению Фоминской средней
школе Тутаевского муниципального района
в лице директора Моховой Ларисы Николаевны**

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от «26» января 2021 года № 8, ст. 6; ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Фоминской средней школы Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152309, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Фоминское, ул. Центральная, 39; место фактического осуществления деятельности: 152309, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Фоминское, ул. Центральная, 39 (объект относящийся к категории высокого риска), в период с 01.02.2021г. по 01.03.2021г. (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталией Геннадьевной здания, помещений в здании, документации, территории Муниципального общеобразовательного учреждения Фоминской средней школы Тутаевского муниципального района, по адресу: 152309, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Фоминское, ул. Центральная, 39; совместно с директором школы Моховой Ларисой Николаевной.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Руководитель организации не обеспечил проверку с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Обеспечить руководителю организации проверку с отражением информации о наличии, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п.30 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
2.	<p>Руководитель организации не обеспечил внесение информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Обеспечить руководителю организации внесение информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п.54 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
3	<p>Руководитель организации не обеспечил внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем</p>	<p>Основание: п.60 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства</p>	01.07.2021	

	<p>противопожарной защиты.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Обеспечить руководителю организации внесение информации по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	РФ №1479 от 16.09.2020г.)		
4	<p>Руководитель организации не обеспечил внесение информации о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Обеспечить руководителю организации внесение информации о проведенных эксплуатационных испытаниях наружных открытых лестниц, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Основание: п.17 «б» ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
5	<p>В кабинете образовательной программы «Точка роста» на первом этаже дверь эвакуационного выхода запирается на ключ, что не обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Сделать запор на дверях эвакуационного выхода в кабинете образовательной программы «Точка роста» на первом этаже, который обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа.</p>	<p>Основание: п.26 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
6	<p>В помещении столовой дверь эвакуационного выхода запирается на ключ, что не обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Сделать запор на дверях эвакуационного выхода в столовой, который обеспечивает свободное открывание дверей изнутри без ключа.</p>	<p>Основание: п.26 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
7	<p>Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отложений с составлением соответствующего</p>	<p>Основание: п.43 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации,</p>	01.07.2021	

	<p>акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Определить руководителю организации порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>		
8	<p>В коридоре, на путях эвакуации из спортивного зала установлены скамьи.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Обеспечить безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара, убрать посторонние предметы, размещенные в коридоре на путях эвакуации из спортивного зала.</p>	<p>Основание: п.27 «б» ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	
9	<p>Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах учреждения располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p> <p>Необходимо:</p> <p>Установить огнетушители, размещенные в коридорах, проходах учреждения на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p>	<p>Основание: п.409 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)</p>	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Лобанова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«01» марта 2021 г.



(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МОУ Фоминская СШ
Мохова Лариса Николаевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«01» марта 2021 г.



(подпись)